

## Leistungsverzeichnis

### Vorbemerkungen

Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien - , aufgestellt vom Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks e.V., die Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen aufgestellt vom VDD und die Werksvorschriften der Mogat-Werke, Adolf Böving GmbH in Ihrer neusten Fassung zugrunde. Außerdem sind die allgemeinen Bestimmungen der VOB zu beachten.

Für die ausgeschriebenen Produkte gelten die jeweils gültigen Normen und Fachregeln, beziehungsweise die Verarbeitungsrichtlinien der einzelnen Hersteller, die dem Bieter bekannt sind.

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

Bei Sanierungen ist der vorhandene Dachaufbau auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

Eventuelle Bedenken sind mit diesem schriftlich Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen. Bei den angegebenen Massen ist ein Verschnitt nicht mit berücksichtigt worden.

Zur Lagesicherung sind die gültigen Fachregeln / DIN (jeweils neueste Fassung) sowie die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

Bei Gebäudehöhen > 22 m ( Hochhäuser ) sind ggf. regional unterschiedliche Brandschutzbestimmungen zu beachten, die von diesem Ausschreibungstext abweichen können.

Es dürfen nur Sicherheitseinrichtungen zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz eingesetzt werden, die eine EG - Baumusterprüfbescheinigung nach DIN EN 795 erhalten haben.

*Der Ausschreibungstext - Service ist kostenlos und unverbindlich. Er entbindet die ausschreibende Stelle und das ausführende Unternehmen nicht von seinen eigenen Sorgfaltspflichten und deren Haftung!*

## Los: Dachabdichtung im MOGAT NH-belüftet System

### Untergrund: Holzschalung Zweischalig / belüftet

#### Titel: Abdichtungsarbeiten

- 01.01) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Holzdecke vorbereiten \_\_\_\_\_
- Holzdecke von Staub und losen Teilen säubern, ggf. nachnageln und besenrein abfegen. Anfallenden Schutt abtransportieren. Die Deponiegebühr ist einzurechnen.
- 01.02) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> MOGAFIX KSK-U Multi2 verlegen \_\_\_\_\_
- Trenn- und 1. Abdichtungslage:  
MOGAFIX KSK-U Multi 2 lose auf der Holzschalung verlegen und im Nahtbereich nageln. Die Verklebung erfolgt durch die kaltselbstklebenden Nähte der verlegten Bahnen, gemäß Herstellervorgaben.
- Eventualposition bei 0 Grad Gefälle:**
- 01.03) alt. m<sup>2</sup> MOGAPLAN PLUS PV5, vollfl. aufschweißen \_\_\_\_\_ nur EP
- Zwischenlage:  
MOGAT MOGAPLAN PLUS PV 5,  
Spezial-Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Polyestervlies-Einlage, 250 g/m<sup>2</sup>,  
Dicke 5 mm  
Bruchlast: > 1000 N  
Dehnung: > 40 %  
Wärmebeständigkeit: + 110 °C  
Kältefestigkeit: - 30 °C  
vollflächig aufschweißen. Die Dichtigkeit der Naht ist durch die austretende Bitumenschweißraupe zu kontrollieren.
- 01.04) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> APOLLO O5T, vollfl. aufschweißen \_\_\_\_\_
- Dachabdichtung, 2. Lage:  
MOGAT APOLLO O5T  
blaugrün beschieferte, hochvergütete Top-Elastomerbitumen-Schweißbahn mit isotroper 300 g/m<sup>2</sup> KTP-Einlage ,  
Dicke: >= 5,2 mm,  
Kältebeständigkeit: < - 37 °C  
Bruchlast (l/q): 1300/1300 N  
Wärmebeständigkeit: >= + 150 °C  
Dehnung: > 50 %  
vollflächig aufschweißen. Die Dichtigkeit der Naht ist durch die austretende Bitumenschweißraupe zu kontrollieren.

01.05) alt. m<sup>2</sup> ALLIGATORHAUT, vollfl. aufschweißen

\_\_\_\_\_ nur EP

Dachabdichtung, 2. Lage:  
MOGAT ALLIGATORHAUT, beschieferte hoch-  
vergütete Top-Elastomerbitumen-Schweißbahn  
güteüberwacht, EN  
mit Polyestervlies-Einlage 250 g/m<sup>2</sup>,  
(Original Spunbond), d >= 5,2 mm,  
Kältebeständigkeit: < - 37 °C  
Bruchlast (l/q): 1000/1000 N  
Wärmebeständigkeit: >= + 115 °C  
Dehnung: > 50 %  
vollflächig aufschweißen. Die Dichtig-  
keit der Naht ist durch die austretende  
Bitumenschweißbraupe zu kontrollieren.

**Zwischensumme EUR** \_\_\_\_\_

**Summe EUR** \_\_\_\_\_

**19 % Mehrwertsteuer EUR** \_\_\_\_\_

**Gesamtsumme €** \_\_\_\_\_

Ausgestellt am: ...

Bearbeiter: ...